


Laurbjerg Kraftvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2026

Data fra 2025-2026
Energi brugt per leveret varme: 0,61


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	17,1 kg/GJ	61,4 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	68,0 g/GJ	244,8 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,3 g/GJ	1,1 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	19,0 kg/GJ	68,5 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,4 g/GJ	8,6 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	35,8 g/GJ	128,9 mg/kWh
CO (Kulilte)	21,0 g/GJ	75,6 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	14,5 g/GJ	52,2 mg/kWh
Partikler (TSP)	1,3 g/GJ	4,7 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Laurbjerg Kraftvarmeværk
CVR: 16091308
Borgergade 6 | 8870 Langå
+45 86 46 20 44 | info@langaafjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.